

重要说明:

本出版物为通用版本，其中展示的产品信息仅供参考，不构成具体的承诺或者保证。我们持之以恒地追求改进产品技术、提高产品性能，为此我们保留不经通知而对相关产品配置功能以及技术信息进行更新调整的权利。另外，本出版物中对系统性能的描述仅适用于通常情形。由于现实中，实地环境可能存在各种无法预知的特殊情况，因此相关产品性能的实现，将有赖于专业的调查分析以及设计规划。敬请垂询海湾公司工作人员，我们将非常乐意为您提供专业建议。



海湾®产品认证证书及检验报告（工业卷）

海湾安全技术有限公司

服务热线:400 612 0119

地址:河北省秦皇岛开发区长江东道80号

网址:www.gst.com.cn mall.gst.com.cn



关注海湾官方微信
最新资讯实时掌握



便捷高效 触手可及
海湾商城 码上了解



“海湾服务”小程序
数字化一站式服务

© 2025 海湾安全技术有限公司
Version 202504

CONTENTS

目录

营业执照和体系证书

1. 企业法人营业执照	1
2. ISO9001:2015质量管理体系认证证书	2
3. ISO14001:2015环境管理体系认证证书	3
4. ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证证书	4

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书

1. JTY-GM-GSTN9811 (Ex)、JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/T、JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/WIS 型点型光电感烟火灾探测器	5
2. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) (A2R)、JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) / WIS (A2R)、 JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex tb) / WIS型点型感温火灾探测器	6
3. JTF-GOM-GSTN9813 (Ex) 型点型复合式感烟感温火灾探测器	7
4. J-SAM-GSTN9311 (Ex) 型手动火灾报警按钮	8
5. J-SAM-GSTN9313 (Ex) 型消火栓按钮	9
6. J-SAM-GST9116型手动火灾报警按钮	10
7. J-SAM-GST9117型消火栓按钮	11
8. GST-HX-420B/Ex型火灾声光报警器	12
9. GST-HX-440B/Ex型火灾声光报警器	13
10. GST-HX-MN100C (Ex) 型火灾声光报警器	14
11. GST-HX-MN120C (Ex) 型火灾声光报警器	15
12. JTG-ZM-GST9614型点型紫外火焰探测器	16
13. JTY-HM-GST9615型线型光束感烟火灾探测器	17
14. JTG-UM-GST9616型点型红外火焰探测器	18
15. GST-LD-N8401 (Ex) 型总线隔离式安全栅	19
16. GST-LD-N8402 (Ex) 型电源隔离式安全栅	21

消防产品检验报告

1. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) 型点型光电感烟火灾探测器	23
2. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) /T型点型光电感烟火灾探测器	24
3. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) /WIS型点型光电感烟火灾探测器	25
4. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) 型点型感温火灾探测器(A2R)	26
5. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) / WIS型点型感温火灾探测器(A2R)	27
6. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex tb) / WIS型点型感温火灾探测器	28
7. JTF-GOM-GSTN9813 (Ex) 型点型复合式感烟感温火灾探测器	29
8. J-SAM-GSTN9311 (Ex) 型手动火灾报警按钮	30
9. J-SAM-GSTN9313 (Ex) 型消火栓按钮	31
10. J-SAM-GST9116型手动火灾报警按钮	32
11. J-SAM-GST9117型消火栓按钮	33
12. GST-HX-420B/Ex型火灾声光报警器	34
13. GST-HX-440B/Ex型火灾声光报警器	35
14. GST-HX-MN100C (Ex) 型火灾声光报警器	36
15. GST-HX-MN120C (Ex) 型火灾声光报警器	37
16. JTG-ZM-GST9614型点型紫外火焰探测器	38
17. JTY-HM-GST9615型线型光束感烟火灾探测器	39
18. JTG-UM-GST9616型点型红外火焰探测器	40
19. GST-LD-N8401 (Ex) 型总线隔离式安全栅	41
20. GST-LD-N8402 (Ex) 型电源隔离式安全栅	42

防爆产品合格证

1. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) 型点型光电感烟火灾探测器	43
--------------------------------------	----

CONTENTS

目录

2. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) / T型点型光电感烟火灾探测器	44
3. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) / WIS型点型光电感烟火灾探测器	45
4. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) 型点型感温火灾探测器	46
5. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) / WIS型点型感温火灾探测器	47
6. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex tb) / WIS型点型感温火灾探测器	48
7. JTF-GOM-GSTN9813 (Ex) 型点型复合式感烟感温火灾探测器	50
8. J-SAM-GSTN9311 (Ex) 型手动火灾报警按钮	51
9. J-SAM-GSTN9313 (Ex) 型消火栓按钮	52
10. J-SAM-GST9116型手动火灾报警按钮	53
11. J-SAM-GST9117型消火栓按钮	54
12. GST-HX-420B/Ex 型火灾声光报警器	55
13. GST-HX-440B/Ex 型火灾声光报警器	56
14. GST-HX-MN100C (Ex) 型火灾声光报警器	57
15. GST-HX-MN120C (Ex) 型火灾声光报警器	58
16. JTG-ZM-GST9614型点型紫外火焰探测器	59
17. JTY-HM-GST9615型线型光束感烟火灾探测器	60
18. JTG-UM-GST9616型点型红外火焰探测器	61
19. GST-LD-N8401 (Ex) 型总线隔离式安全栅	62
20. GST-LD-N8402 (Ex) 型电源隔离式安全栅	63
可燃气体产品	
1. GTQ-GST005M 型工业及商业用途点型可燃气体探测器产品认证证书	64
2. GTQ-GST005M 型工业及商业用途点型可燃气体探测器检验报告	65
3. GTYQ-GST006M 型工业及商业用途点型可燃气体探测器产品认证证书	66
4. GTYQ-GST006M 型工业及商业用途点型可燃气体探测器检验报告	67
5. JB-KR-GSTN3200G、JB-KR-GSTN3200T型可燃气体报警控制器产品认证证书	68
6. JB-KR-GSTN3200G型可燃气体报警控制器检验报告	69
7. JB-KR-GSTN3200T型可燃气体报警控制器检验报告	70



质量管理体系认证证书

证书编号: 00124Q31694R7M/1303

兹证明

海湾安全技术有限公司

统一社会信用代码: 911303001053734528

中国河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号

质量管理体系符合标准:

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下:

火灾自动报警系统(包括 ATEX 认证产品、防爆合格证产品、可燃气体报警系统)、消防联动控制系统设备、楼宇自控系统、通风与空调工程设备、安全监控及防范设备、消防应急照明和应急疏散设备、电气火灾设备的设计、开发、生产和技术服务

首次发证日期: 2003年3月24日 本次发证日期: 2024年3月1日 有效期至: 2027年3月22日

在一个监督周期后, 本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登录www.cqc.com.cn。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站(www.cca.gov.cn)上查询



谢肇煦
Signed by: Xie Zhaoxu



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

2024年版



环境管理体系认证证书

证书编号: 00124E30865R7M/1303

兹证明

海湾安全技术有限公司

统一社会信用代码: 911303001063734526

中国河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号

环境管理体系符合标准:

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

通过认证范围如下:

火灾自动报警系统(包括 ATEX 认证产品、防爆合格证产品、可燃气体报警系统)、消防联动控制系统设备、楼宇自控系统、消防远程监控设备、安全监控及防范设备、消防应急照明和应急疏散设备、电气火灾设备的设计、开发、生产和技术服务及相关管理活动

首次发证日期: 2003年3月10日 本次发证日期: 2024年2月29日 有效期至: 2027年3月26日

在一个监督周期后, 本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合用方可有效。查询证书有效状态请登录www.cqc.com.cn。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站(www.cnca.gov.cn)上查询



谢肇煦
Signed by: Xiao Zhaoxu



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

2022年版



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00124S30695R6M/1303

兹证明

海湾安全技术有限公司

统一社会信用代码: 911303001063734626

中国河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号

职业健康安全管理体系符合标准:

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018

通过认证范围如下:

火灾自动报警系统(包括 ATEX 认证产品、防爆合格证产品、可燃气体报警系统)、消防联动控制设施设备、楼宇自控系统、消防远程监控设备、安全监控及防范设备、消防应急照明和应急疏散设备、电气火灾设备的设计、开发、生产和技术服务及相关管理活动

首次发证日期: 2008年7月25日 本次发证日期: 2024年3月1日 有效期至: 2027年3月26日

在一个监督周期后, 本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登录www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站(www.cnca.gov.cn)上查询



谢肇煦
Signed by: Xie Zhaoxu



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

2024年版

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2017081801000962

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生 产 者：海湾安全技术有限公司(1000006)
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生 产 企 业：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称：点型光电感烟火灾探测器

认证单元：JTY-GM-GSTN9811(Ex)

内含：JTY-GM-GSTN9811(Ex)(主型)

JTY-GM-GSTN9811(Ex)/T

JTY-GM-GSTN9811(Ex)/WIS

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产品标准：GB 4715-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-01的要求，特发此证。

首次发证日期：2017-07-14

发(换)证日期：2023年06月27日 有效期至：2027年07月13日

注：本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0361320

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2017081801000963

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产者：海湾安全技术有限公司 (H000006)
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产企业：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
产品名称：点型感温火灾探测器

认证单元：JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)(A2R)
内含：JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)(A2R)(主型)
JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)/WIS(A2R)
JTW-ZOM-GSTN9812(Ex tb)/WIS

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产品标准：GB 4716-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-01的要求，特发此证。

首次发证日期：2017-07-17

发(换)证日期：2023年11月23日 有效期至：2027年07月16日

注：本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0380386

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



消防产品技术鉴定证书

证书编号：JD2023020162

委托方名称：海湾安全技术有限公司

地址、邮编：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号、066004

制造商名称：海湾安全技术有限公司

地址、邮编：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号、066004

生产厂名称：海湾安全技术有限公司

地址、邮编：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号、066004

产品名称：点型复合式感烟感温火灾探测器

规格型号：JTF-GOM-GSTN9813(Ex)

鉴定依据：《消防产品技术鉴定工作规范》

执行标准：Q/GST 54-2016《点型复合式感烟感温火灾探测器》；

GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》；GB4716-2005《点型感温火灾探测

器》

发证日期：2023 年 07 月 03 日 有效期至：2026 年 07 月 02 日

经技术鉴定上述产品符合消防安全要求，特发此证。

本证书的有效性需通过跟踪调查得以保持，本证书的

相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



发证机构名称（盖）



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081801000964

认证委托人: 海湾安全技术有限公司
地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生产者: 海湾安全技术有限公司 (H000006)
地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生产企业: 海湾安全技术有限公司
地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产品名称: 手动火灾报警按钮
认证单元: J-SAM-GSTN9311 (Ex)

内含: J-SAM-GSTN9311 (Ex) (主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-03

产品标准: GB 19880-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-03 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2017-07-14

发(换)证日期: 2022年07月14日 有效期至: 2027年07月13日

注: 本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0342140

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



消防产品认证证书

证书编号: Z2017081801000973

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称: 消火栓按钮

认证单元: J-SAM-GSTN9313(Ex)

内含: J-SAM-GSTN9313(Ex)(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-05

发(换)证日期: 2024年07月02日 有效期至: 2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心



www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西革新里甲108号
北京市东城区西革新里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编: 100077

电话: +86 10 87898177

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2022081801000600

认证委托人：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者：海湾安全技术有限公司(1000006)

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产 品 名 称：手动火灾报警按钮

认证单元：J-SAM-GST9116

内含：J-SAM-GST9116(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产 品 标 准：GB 19880-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求，特发此证。

首次发证日期：2022-07-04

发(换)证日期：2022年07月04日 有效期至：2027年07月03日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0342408

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081801000601

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称: 消火栓按钮

认证单元: J-SAM-GST9117

内含: J-SAM-GST9117(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-07-12

发(换)证日期: 2022年07月12日 有效期至: 2027年07月11日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2022081801000700

认证委托人：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者：海湾安全技术有限公司(4000006)

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称：火灾声光报警器

认证单元：GST-HX-420B/Ex

内含：GST-HX-420B/Ex(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产 品 标 准：GB 26851-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求，特发此证。

首次发证日期：2022-08-11

发(换)证日期：2022年08月11日 有效期至：2027年08月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374309

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2022081801000699

认证委托人：海湾安全技术有限公司

地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产者：海湾安全技术有限公司(4000006)

地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业：海湾安全技术有限公司

地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称：火灾声光警报器

认证单元：GST-HX-440B/Ex

内含：GST-HX-440B/Ex(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产品标准：GB 26851-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求，特发此证。

首次发证日期：2022-08-11

发(换)证日期：2022年08月11日 有效期至：2027年08月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374308

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2017081801000965

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产者：海湾安全技术有限公司 (1000006)
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产企业：海湾安全技术有限公司
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
产品名称：火灾声光警报器
认证单元：GST-HX-MN100C(Ex)

内含：GST-HX-MN100C(Ex) (主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产品标准：GB 26851-2011

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-03 的要求，特发此证。

首次发证日期：2017-07-14

发(换)证日期：2022年07月14日 有效期至：2027年07月13日

注：本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0342137

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020081801000130

认证委托人名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号



生产者名称及地址

海湾安全技术有限公司(H000006)
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称和系列、型号、规格

火灾声光报警器

GST-HX-MN120C(Ex)(主型)

产品标准和技术要求

GB 26851-2011

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》
(CNCA-C18-01:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年01月17日 有效期至: 2030年01月16日

注: 本证书系第1次变更

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)及
中国消防产品信息网(www.cccf.com.cn)查询。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西革新里甲108号
北京市东城区西革新里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编: 100077

电话: +86 10 87898177

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2012081801001377

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产者：海湾安全技术有限公司 (H000006)
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产企业：海湾安全技术有限公司
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
产品名称：点型紫外火焰探测器
认证单元：JTG-ZM-GST9614

内含：JTG-ZM-GST9614(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产品标准：GB 12791-2006

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2012-09-13

发(换)证日期：2022年09月13日 有效期至：2027年09月12日

注：本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374964

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2012081801001368

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产者：海湾安全技术有限公司 (H000006)
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生产企业：海湾安全技术有限公司
地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
产品名称：线型光束感烟火灾探测器
认证单元：JTY-HM-GST9615

内含：JTY-HM-GST9615(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产品标准：GB 14003-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2012-09-13

发(换)证日期：2022年09月13日 有效期至：2027年09月12日

注：本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374962

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081801000503

认证委托人: 海湾安全技术有限公司
地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生产者: 海湾安全技术有限公司 (H000006)
地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生产企业: 海湾安全技术有限公司
地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产品名称: 点型红外火焰探测器
认证单元: JTG-UM-GST9616

内含: JTG-UM-GST9616(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-01

产品标准: GB 15631-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2018 年 03 月 22 日

发(换)证日期: 2023 年 03 月 22 日 有效期至: 2028 年 03 月 21 日

注: 本证书系第 1 次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0376681

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020332316000396

认证委托人名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号



生产者名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称和系列、型号、规格

总线隔离式安全栅
GST-LD-N8401 (Ex)
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2024》
(CNCA-C23-01:2024) 的要求，特发此证。

发证日期： 2024-12-27

有效期至： 2029-12-26

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签 发：



中创新海（天津）认证服务有限公司

<http://www.pcec.com.cn>

天津市红桥区丁字沽三号路85号-1

022-26651066

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020332316000396

证书附页: 第1页 共1页

一. 本证书产品信息如下:

总线隔离式安全栅, GST-L9-M840 (Ex) [I] [S] b] IIC:

- (1) 安全栅参数: $U_m: 250VAC/DC$, $U_o: 28V$, $I_o: 115mA$, $C_o: 0.083\mu F$, $L_o: 0.45mH$, $P_o: 0.8W$ 。
- (2) 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C$ 。

二. 特殊使用说明: 无

三. 试验报告: PCEC21601-22104783、PCEC21601-22201421

四. 证书变更信息:

- (1) 2022-04-22 变更: 变更产品设计、参数、关键件。
- (2) 2022-12-30 变更: 变更产品标准、变更关键件控制类别。
- (3) 认证证书有效期届满, 认证委托人继续使用。

五. 首次发证日期: 2020-03-19

以下空白。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。

中创新海(天津)认证服务有限公司

<http://www.pcec.com.cn>

天津市红桥区丁字沽三号路85号-1

022-26651066

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020332316000418

认证委托人名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号



生产者名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称和系列、型号、规格

电源隔离式安全栅
GST-LD-N8402 (EX)
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2024》
(CNCA-C23-01:2024) 的要求，特发此证。

发证日期： 2024-12-27

有效期至： 2029-12-26

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签 发：



中创新海（天津）认证服务有限公司

<http://www.pcec.com.cn>

天津市红桥区丁字沽三号路85号-1

022-26651066

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020332316000418

证书附页: 第1页 共1页

一. 本证书产品信息如下:

电源隔离式安全栅, GST- [B: NSP02 (EX) [E: i] (G)] IIC:

- (1) 安全栅参数: U_m : 250VAC/DC, U_o : 28V, I_o : 115mA, C_o : 0.083 μ F, L_o : 0.45mH, P_o : 0.8W。
- (2) 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。

二. 特殊使用说明: 无

三. 试验报告: PCEC21601-22104784、PCEC21601-22201422

四. 证书变更信息:

- (1) 2022-4-22 变更: 变更产品设计、参数、关键件。
- (2) 2022-12-30 变更: 变更产品标准、变更关键件控制类别。
- (3) 认证证书有效期届满, 认证委托人延续使用。

五. 首次发证日期: 2020-03-19

以下空白。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。

中创新海(天津)认证服务有限公司

<http://www.pcec.com.cn>

天津市红桥区丁字沽三号路85号-1

022-26651066

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614429

共 12 页 第 1 页

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型 号	JTY-GM-GSTN9811 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	20 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》 CNCA-C18-01:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期: 2017年3月29日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王

审核:

谢

编制:

林

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614430

共 11 页 第 1 页

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型 号	JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/T
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	20 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、重复性试验、方位试验、一致性试验、气流试验、环境光线试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、振动(正弦)(运行)试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、火灾灵敏度试验		
检 验 结 论	<p>经检验,所检验项目符合 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>(主型产品为 JTY-GM-GSTN9811 (Ex) 型点型光电感烟火灾探测器)。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  (检验专用章) 检验专用章 签发日期: 2017 年 3 月 29 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容,“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王松明

审核:

谢锋

编制:

葛仕



消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100033

共 12 页 第 1 页

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型 号	JTY-GM-GSTN9811 (Ex) /WIS
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2022 年 11 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023 年 1 月 5 日
样品数量	20 只	检验日期	自 2023 年 1 月 10 日 至 2023 年 2 月 21 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 CNCA-C18-01:2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测产品》		
检验项目	试验前检查、重复性试验、方位试验、一致性试验、气流试验、环境光线试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、振动（正弦）（运行）试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、火灾灵敏度试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 JTY-GM-GSTN9811 (Ex) 型点型光电感烟火灾探测器）。</p> <p>以下空白。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 检验检测专用章</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2023 年 3 月 3 日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 




消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201614383

共 13 页 第 1 页

产品名称	点型感温火灾探测器 (A2R)	型 号	JTW-Z0M-GSTN9812 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	15 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》 CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验, 所检验项目符合 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>国家消防电子产品质量监督检验中心 (检验专用章)</p> </div> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017 年 3 月 27 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 

消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100034

共 12 页 第 1 页

产品名称	点型感温火灾探测器 (A2R)	型 号	JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) /WIS
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2022 年 11 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023 年 1 月 5 日
样品数量	8 只	检验日期	自 2023 年 1 月 6 日 至 2023 年 2 月 21 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 4716-2005 《点型感温火灾探测器》 CNCA-C18-01: 2020 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 COCF-CCC-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测产品》		
检验项目	试验前检查、方位试验、动作温度试验、响应时间试验、高温响应试验、电源参数波动试验、环境试验前响应时间试验、低温（运行）试验、交变湿热（运行）试验、振动（正弦）（运行）试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 4716-2005 《点型感温火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) 型点型感温火灾探测器 (A2R) ）。</p> <p>以下空白。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023 年 3 月 1 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

审核:

编制:

消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023101671

共 11 页 第 1 页

产品名称	点型感温火灾探测器	型 号	JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex tb)/WIS
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2023 年 6 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023 年 7 月 11 日
样品数量	8 只	检验日期	自 2023 年 7 月 12 日 至 2023 年 8 月 24 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》 CNCA-C18-01: 2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测产品》		
检验项目	试验前检查、方位试验、动作温度试验、响应时间试验、高温响应试验、电源参数波动试验、环境试验前响应时间试验、低温（运行）试验、交变湿热（运行）试验、振动（正弦）（运行）试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) 型点型感温火灾探测器）。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：2023 年 8 月 3 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：李斌

编制：[Signature]

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201621403

共 18 页 第 1 页

产品名称	点型复合式感烟感温火灾探测器	型 号	JTF-GOM-GSTN9813 (Ex)
委托单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式检验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	35 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》 GB 4716-2005 《点型感温火灾探测器》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验,所检验项目符合 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》要求,判定为合格。 以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>国家消防电子产品质量监督检验中心 (检验专用章) 检验专用章</p> <p>签发日期: 2017 年 4 月 14 日</p> </div>		
备 注	<p>根据《消防产品监督管理规定》和《消防产品技术鉴定工作规范》,此型式检验报告仅适用于消防产品技术鉴定。按照 Q/GST 54-2016《点型复合式感烟感温火灾探测器》规定的项目进行型式检验,产品技术性能符合企业标准规定。 报告中符号“/”表示无内容,“—”表示不适用于该产品。</p>		

批准: 刘军华

审核: 谢锋

编制: 2017/4/14

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201614343

共 12 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAM-GSTN9311 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	18 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2017 年 3 月 27 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

张斌

审核:

李彦

编制:

李彦

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201614342

共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAM-GSTN9313 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	19 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2017 年 3 月 27 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王艳斌

审核: 刘少峰

编制: 李永利

消防产品检验报告


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021105109


共 12 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAM-GST9116
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2021 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 12 月 22 日
样品数量	13 只	检验日期	自 2021 年 12 月 22 日 至 2022 年 3 月 4 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2020 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。</p>  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022 年 3 月 4 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		


批准:



审核:



编制:



消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所 国家消防电子产品质量检验检测中心 检验报告

No: Dz2021203168

共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAM-GST9117
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2021 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 12 月 22 日
样品数量	13 个	检验日期	自 2021 年 12 月 22 日 至 2022 年 3 月 4 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019 《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2022 年 3 月 4 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

何佳阳

审核:

谢锋

编制:

何佳阳

消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2024101587

共 4 页第 1 页

产品名称	火灾声光报警器	型号	GST-HX-420B/Ex
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2024 年 6 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 8 月 1 日
样品数量	1 只	检验日期	自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 30 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》 CNCA-C18-01: 2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC- I《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	基本功能试验、外壳防护等级试验		
检验结论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 8 月 1 日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来

审核: 郭瑞

编制: 荆江

消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2024101588

共 4 页第 1 页

产品名称	火灾声光报警器	型号	GST-HX-440B/Ex
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2024年6月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024年8月1日
样品数量	1只	检验日期	自2024年8月8日至2024年8月30日
样品状态	完好		
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》 CNCA-C18-01:2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-1《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	基本功能试验、外壳防护等级试验		
检验结论	经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		



签发日期: 2024年09月11日

批准: 王学来

审核: 李锐

编制: 李锐


消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614250

共 15 页 第 1 页

产品名称	火灾声光报警器	型 号	GST-HX-MN100C (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2017 年 3 月 7 日</p> </div>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019105300

共 15 页第 1 页

产品名称	火灾声光报警器	型 号	GST-HX-MN120C (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2019 年 11 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 12 月 4 日
检验依据	GB 26851-2011 《火灾声和/或光报警器》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011 《火灾声和/或光报警器》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		



签发日期: 2020年1月11日


批准: 审核: 编制:

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201302361

共 8 页 第 1 页

产品名称	点型紫外火焰探测器	型 号	JTG-ZM-GST9614
申请单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	海湾安全技术有限公司	生产日期	2013 年 4 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	到样日期	2013 年 5 月 21 日
样品数量	10 只	检验日期	自 2013 年 6 月 3 日 至 2013 年 7 月 30 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 12791-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》的要求,对海湾安全技术有限公司生产的 JTG-ZM-GST9614 型点型紫外火焰探测器样品进行了型式试验。</p> <p>JTG-ZM-GST9614 型点型紫外火焰探测器样品满足 GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》的要求,经检验合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期: 2013 年 8 月 26 日 </div>		
备 注			

批准: 刘景华

审核: 王学来

编制: 王从宇


消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201004451

共 8 页 第 1 页

产品名称	线型光束感烟火灾探测器	型 号	JTY-HM-GST9615
受检单位	海湾安全技术有限公司	商 标	
生产单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式检验
抽 样 者	吴希晖、刘青木	抽样地点	公司内
抽样基数	25 只	生产日期	2010 年 5 月
样品数量	8 只	抽样日期	2010 年 9 月 27 日
样品状态	完好	到样日期	2010 年 9 月 28 日
检验依据	GB 14003-2005	检验日期	自 2010 年 9 月 28 日 至 2010 年 11 月 22 日
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 14003-2005 《线型光束感烟火灾探测器》的要求,对海湾安全技术有限公司生产的 JTY-HM-GST9615 型线型光束感烟火灾探测器样品进行了型式检验。</p> <p>该送检样品满足 GB 14003-2005 《线型光束感烟火灾探测器》的技术要求,判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期: 二〇一〇年十一月二十二日 检验专用章 </div>		
备 注	/		

批准: 

审核: 

编制: 

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2017104353

共 15 页 第 1 页

产品名称	点型红外火焰探测器	型 号	JTG-UM-GST9616
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2017年4月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	10只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年9月14日
检验依据	GB 15631-2008《特种火灾探测器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15631-2008《特种火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2017年11月27日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 刘祥华

审核: 谢锋

编制: 李永利

消防产品检验报告

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号: PCEC21601-22201421

委托人名称	海湾安全技术有限公司		
注册地址	河北省秦皇岛开发区长江东道80号		
生产者名称	海湾安全技术有限公司		
注册地址	河北省秦皇岛开发区长江东道80号		
生产企业名称	海湾安全技术有限公司		
生产地址	河北省秦皇岛开发区长江东道80号		
样品名称	总线隔离式安全栅		
样品型号	GST-LD-N8401 (Ex)		
样品编号	/		
防爆标志	[Ex ib Gb] IIC		
样品来源	<input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 抽样 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	样品状态	<input type="checkbox"/> 完好 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 其他:
样品数量	___ 台(套) <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
到样日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样人员	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
抽样基数	___ 台 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样通知书编号(若适用)	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
检验地点	<input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 企业现场 (<input type="checkbox"/> TMP <input type="checkbox"/> WMT <input type="checkbox"/> 其他) <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
检验日期	/		
检验依据	GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》		
检验结论	符合检验依据要求		
	签发日期: 2022年04月19日		
	防爆检验检测专用章		
	本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见表1。		
备注	本报告为替代报告, 原报告编号: PCEC21601-20100361, 本报告替代原报告使用。		

编制: 李东峰

审核: 王亚平

批准: 余爱生

消防产品检验报告

中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号: PCEC21601-22201422

委托人名称	海湾安全技术有限公司		
注册地址	河北省秦皇岛开发区长江东道80号		
生产者名称	海湾安全技术有限公司		
注册地址	河北省秦皇岛开发区长江东道80号		
生产企业名称	海湾安全技术有限公司		
生产地址	河北省秦皇岛开发区长江东道80号		
样品名称	电源隔离式安全栅		
样品型号	GST-LD-N8402 (Ex)		
样品编号	/		
防爆标志	[Ex ib Gb] IIC		
样品来源	<input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 抽样 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	样品状态	<input type="checkbox"/> 完好 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 其他:
样品数量	___ 台(套) <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
到样日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样人员	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
抽样基数	___ 台 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样通知书编号(若适用)	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
检验地点	<input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 企业现场 (<input type="checkbox"/> TMP <input type="checkbox"/> WMT <input type="checkbox"/> 其他) <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
检验日期	/		
检验依据	GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》		
检验结论	符合检验依据要求		
	签发日期: 2022年04月19日		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见表1。			
备注	本报告为替代报告, 原报告编号: PCEC21601-20100377, 本报告替代原报告使用。		

编制:

审核:

批准:





防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21.0755
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型光电感烟火探测器

Q/GST C043.1-2011, Q/GST C043.8-2016

Ex ib I C T8 Gb

Q/GST C043.1-2011, Q/GST C043.8-2016

F3.780.1017

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq Ta \leq +55^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB3836.1-2010 GB3836.4-2010

发给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21.0754
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型光电感烟火灾探测器

JT5-GST1081 (Ex) I

Ex ib I CTG ch

Q/GST C043.1-2011, Q/GST C043.8-2016

F3.780.1045

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE23. 7254

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型光电感烟火灾探测器
JTY-GM-GST1908/1 (Ex)/W/S
Ex ib I/250 TC Gb

Q/GST C043. 1-2022、Q/GST C043. 8-2022、Q/GST C043. 15-2022
F3. 780. 1324

1. 额定电压：DC24V。
2. 监视电流： $\leq 4.1\text{mA}$ ，报警电流： $\leq 4.3\text{mA}$ 。
3. 使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
4. 外壳防护等级：IP65（底座隔爆部分），IP54（探头本安部分）。
5. 关联检验报告：J2317254。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.2-2021 GB/T3836.4-2021

发给：**海湾安全技术有限公司**

Issued to:

本证失效日期：2028-04-24

Date of Expire:

发证日期：2023-04-24

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail:pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21. 0150
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型感温火灾探测器

JTY-Z016-GST109812 (Ex)

Ex ib I/II CT5 Gb

Q/GST C090. 1-2011, Q/GST C090. 7-2016

F3. 780. 1018

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +50^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE23. 7255

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型感温火灾探测器
JW-Z0V-GST198E2(Ex) TP15
Ex dIIB T4 Gb
Q/GST C090. 1-2022、Q/GST C090. 11-2022、Q/GST C090. 7-2022
F3. 780. 1323

1. 额定电压：DC24V。
2. 监视电流：≤4. 1mA，报警电流：≤4. 3mA。
3. 使用环境温度：-40℃≤Ta≤+50℃。
4. 外壳防护等级：IP65（底座隔爆部分），IP54（探头本安部分）。
5. 关联检验报告：J2317255。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.4-2021

发给：**海湾安全技术有限公司**

Issued to:

本证失效日期：2028-04-24

Date of Expire:

发证日期：2023-04-24

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于油斌

中海石油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE23. 2789X
Certificate No.

产品名称 Name of Product	点型感温火灾探测器
型号及规格 Type of Product	JTY-Z01E-GST1981 (Ex) /WIS
防爆标志 Marking	Ex d IIC T0 Gb; Ex ib IIC T80°C Db
技术文件 Technical Documents	Q/GST C090.1-2022; Q/GST C090.7-2022; Q/GST C090.11-2022
图号 Drawing No.	F3.780.1346
备注 Note (s)	本证书备注内容详见附录。



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.2-2021 GB/T3836.4-2021 GB/T3836.31-2021

发给: 海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2028-09-18

Date of Expire:

发证日期: 2024-10-31

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

薛勇强

中海油天津化工研究院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证附录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE23. 2789X
Certificate No.

1. 额定电压: DC24V
 2. 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq t \leq +50^{\circ}\text{C}$
 3. 外壳防护等级: IP65
 4. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件:
产品使用时须避免紫外线照射和辐射。
 5. 外壳更换导电漆备案。
 6. 关联检验报告: J2416220, J2414985。
- 以下空白。



中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21. 0753
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型复合式感烟感温火灾探测器

JT F-GDY-GST19813 (Ex)

Ex ib I/II CTd

Q/GST C054.1-2011、Q/GST C054.8-2016

F3. 780. 1019

1. 本安参数 $U_i: 28VDC$; $I_i: 115mA$; $P_i: 0.8W$; $C_i: 0\mu F$; $L_i: 0mH$ 。
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq Ta \leq +50^{\circ}C$ 。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发给: 海湾安全技术有限公司

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pccc@pccc.com.cn

http://www.pccc.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21. 0148
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

手动火灾报警按钮

J-SAM93TNP3T1EX

Ex ib IIC T3 Gb

Q/GST C053.1-2011

F2. 909. 1320

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +50^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 外壳防护等级为 IP40。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红光

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0156
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图 号
Drawing No.
备 注
Note (s)

消火栓按钮

J-SAM-951N2313 (Ex)

Ex II CT3 Gb

Q/GST C072. 1-2011、Q/GST C072. 8-2016

F2. 909. 1321

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq Ta \leq +55^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 外壳防护等级为 IP43。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pceo@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof



Certificate SYEx24. 0298X

制造商 Manufacturer	海湾安全技术有限公司	
地址 Address	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号	
生产企业 Factory	海湾安全技术有限公司	
地址 Address	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号	
产品名称 Name of product	手动火灾报警按钮	
型号规格 Type specification	J-SAM-GST9116	
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db	
产品标准 Product standards	Q/GST C053.1-2024	图样编号 Drawing No. F2.909.1589
备注 Note	1. 额定电压 DC24V。 2. 外壳防护等级 IP66。 3. 设备使用环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。	



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检测，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

- GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
- GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备
- GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2024-04-15

证书有效期至
Valid date

2029-04-14

机械工业沈阳电器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of
Low-voltage Explosion-proof Electrical Product
沈阳电气研究所有限公司
Shenyang Electric Equipment Research Institute (Co., Ltd)

地址 Address: 沈阳市浑南区世纪花园 10 号
电话 Tel: 024-25833913, 25833649, 8833, 85831461
证书查询网址 Query URL: www.fsdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_ec@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检测样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and test samples.



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof



Certificate SYEx24. 0299X

制造商 Manufacturer	海湾安全技术有限公司	
地址 Address	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号	
生产企业 Factory	海湾安全技术有限公司	
地址 Address	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号	
产品名称 Name of product	消火栓按钮	
型号规格 Type specification	J-SAM-GST9117	
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIc T80°C Db	
产品标准 Product standards	Q/GST C072.1-2024	图样编号 Drawing No. F2.909.1590
备注 Note	1. 额定电压 DC24V。 2. 外壳防护等级 IP66。 3. 设备使用环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。	



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检测，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

- GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
- GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设各
- GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第 31 部分：由隔粉尘点燃外壳“t”保护的设各

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2024-04-15

证书有效期至
Valid date 2029-04-14

机械工业沈阳防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of
Low-voltage Explosion-proof Electrical Product
沈阳电气研究所(有限公司)

Shenyang Electric Explosion-proof Research Institute (Co., Ltd)

地址 Address: 辽宁省沈阳市铁西区北二街 10 号
电话 Tel: 024-25833013, 25833640, 8033, 85831461
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检测样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and test samples.





防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CB22. 2617

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

火灾声光报警器

GST-H09420B/EX

Ex II CTd

Q/GST C091.1-2012、Q/GST C091.26-2021

F3. 928. 866

1. 工作电压：DC24V。
2. 工作电流：≤10mA。
3. 环境温度：-40℃≤Ta≤70℃。
4. 外壳防护等级：IP65。
5. 关联检验报告：J2212617。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发给：
Issued to: 海湾安全技术有限公司

本证失效日期：
Date of Expire: 2027-02-23

发证日期：
Date of Issue: 2022-02-23

印章
Seal



主任
Director

刘红亮

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CB22. 2616

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

火灾声光报警器

GST-HX440B/EK

Ex d IIC T4

Q/GST C091.1-2012、Q/GST C091.27-2021

F3. 928. 867

1. 工作电压：DC24V。
2. 工作电流：≤90mA。
3. 环境温度：-40℃≤Ta≤70℃。
4. 外壳防护等级：IP65。
5. 关联检验报告：J2212616。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发给：海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期：2027-02-23

Date of Expire:

发证日期：2022-02-23

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

刘红亮

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail:pceo@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21.0091
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

火灾声光报警器

GST-H110000 Ex2

Ex ib I/II C

Q/GST C091.1-2012、Q/GST C091.18-2016

F3.928.360

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 外壳防护等级为 IP43。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB3836.1-2010 GB3836.4-2010

发给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-19

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-19

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



编号: CNEx23.5571X

防爆合格证

制造单位 海湾安全技术有限公司
地址: 河北秦皇岛开发区长江东道 80 号
产品名称 火灾声光报警器
型号规格 GST-HX-MN120C(Ex) 24VDC
防爆标志 Ex ib IIC T6 Gb
产品标准 Q/GST C091.1-2023
总装图号 F3.928.588

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第 4 部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

记事:

- 1.使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 。
- 2.本安参数: $U_i:28\text{VDC}$ $I_i:115\text{mA}$ $P_i:0.8\text{W}$ $C_i:0.1\text{nF}$ $L_i:0\mu\text{H}$ 。

中心主任

颁发日期

2024年01月19日

本证有效期

2024年01月19日至2029年01月18日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。查询网站或关注公众号查询 4714 8016 9141 8458
地址: 中国河南省南阳市仲夏北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.chinaex.com



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22. 3407
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型紫外火焰探测器

JTG-ZM-GST901A

Ex ib IIC T4

Q/GST C009.1-2011、Q/GST C009.5-2011

F3. 780. 567

1. 额定电压：DC24V。
2. 额定电流：≤30mA。
3. 外壳防护等级：IP66。
4. 环境温度：-20℃≤Ta≤+55℃。
5. 关联检验报告：J2213407、J171369。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给: 海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-03-18

Date of Expire:

发证日期: 2022-03-18

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

刘红光

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

Center Add: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof



Certificate No. SYEx24. 02100X

制造商 Manufacturer	海湾安全技术有限公司	
地址 Address	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号	
生产企业 Factory	海湾安全技术有限公司	
地址 Address	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号	
产品名称 Name of product	线型光束感烟火灾探测器	
型号规格 Type specification	JTY-HM-GST9615	
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIc T80°C Db	
产品标准 Product standards	Q/GST C046.1-2024	图样编号 Drawing No. F3.780.359
备注 Note	1. 额定电压 DC24V。 2. 使用环境温度：-40℃≤Ta≤+55℃。 3. 外壳防护等级：IP66。	



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检测，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

- GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
- GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备
- GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2024-10-09

证书有效期至
Valid date

2029-10-08

机械工业低电压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Low Voltage Explosion-proof Electrical Product Quality Supervisory and Test Center of
沈阳电气传动研究所(有限公司)
Shenyang Electrical Driving Research Institute (Co., Ltd)

地址 Address: 沈阳市浑南区世纪街 1 号
电话 Tel: 024-25333213, 25833648/8033, 85831461
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检测样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and test samples.



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CB21.1966
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型红外火焰探测器
JG III- GST2016
Ex d IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T85°C
Q/GST C041.1-2016
F3.780.1101

1. 额定电压: DC24V。
2. 额定功率: 840mW。
3. 外壳防护等级: IP66。
4. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-08-27

Date of Expire:

发证日期: 2021-08-27

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex Products Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE25.0577
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

总线隔离式安全栅

GSZ-D184GT (E)

[Ex ib] IIC

Q/GST C205.1-2022、Q/GST C205.2-2016

F2.909.1315、F2.909.1412

1. 安全栅参数: Um: 250VAC/DC, Uo: 28V, Io: 115mA, Co: 0.083uF, Lo: 0.45mH, Po: 0.8W.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +55^{\circ}\text{C}$.
3. 关联检验报告: PCEC21601-22104783、PCEC21601-22201421.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021

发给: 海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2029-12-26

Date of Expire:

发证日期: 2025-02-20

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

薛志强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pceo@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE25.0054
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

电源隔离式安全栅

GS 01184021 (E)

[Ex ib] IIC

Q/GST C205.1-2022、Q/GST C205.3-2016

F2.909.1341、F2.909.1413

1. 安全栅参数: Um: 250VAC/DC, Uo: 28V, Io: 115mA, Co: 0.083uF, Lo: 0.45mH, Po: 0.8W.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$.
3. 关联检验报告: PCEC21601-22104784、PCEC21601-22201422.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021

发给: 海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2029-12-26

Date of Expire:

发证日期: 2025-02-20

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩志强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn


http://www.pcec.com.cn



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025081801000694

认证委托人名称及地址
海湾安全技术有限公司
河北省廊坊经济技术开发区长江东道80号



认证委托人名称及地址
上海辉控电子科技有限公司 (H005248)
浦东新区新场镇沪南公路7224弄58号20幢3层、23幢、24幢、26幢、27幢2层、33幢

生产企业名称及地址
上海辉控电子科技有限公司
上海市浦东新区新场镇沪南公路7224弄58号20幢3层、27幢2层、33幢

产品名称和系列、型号、规格
工业及商业用途点型可燃气体探测器
GTQ-GST005M(主型)

产品标准和技术要求
GB 15322.1-2019

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》
(CNCA-C18-01: 2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年03月02日 有效期至：2030年03月01日

(本机构提示：本证书认证范围不含国家标准GB 15322.1-2019中5.2.10防爆型式的要求。
。) 证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)及
中国消防产品信息网(www.cccf.com.cn)查询。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西草新里甲108号
北京市东城区西草新里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编：100077

电话：+86 10 87898177

A 1002048

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021203182

共 12 页 第 1 页

产品名称	工业及商业用途点型可燃气体探测器	型 号	GTQ-GST005M
认证委托人	上海辉控电子科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海辉控电子科技有限公司	生产日期	2021 年 10 月
生产企业	上海辉控电子科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 12 月 29 日
样品数量	12 只	检验日期	自 2021 年 12 月 30 日 至 2022 年 3 月 8 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除 GB 15322.1-2019 中 5.2.10 防爆型式的要求外）		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) </div> <p>签发日期： 2022 年 3 月 11 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：

Handwritten signature

审核：

Handwritten signature

编制：

Handwritten signature



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025081801000695

认证委托人名称及地址
海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号



生产企业名称及地址
上海辉控电子科技有限公司 (H005248)
浦东新区新场镇沪南公路7224弄58号20幢3层、23幢、24幢、26幢、27幢2层、33幢

生产企业名称及地址
上海辉控电子科技有限公司
上海市浦东新区新场镇沪南公路7224弄58号20幢3层、27幢2层、33幢

产品名称和系列、型号、规格
工业及商业用途点型可燃气体探测器
GTYQ-GST006M(主型)

产品标准和技术要求
GB 15322.1-2019

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》
(CNCA-C18-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年03月02日 有效期至：2030年03月01日

(本机构提示：本证书认证范围不含国家标准GB 15322.1-2019中5.2.10防爆型式的要求。)

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)及

中国消防产品信息网(www.cccf.com.cn)查询。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西革新里甲108号
北京市东城区西革新里116号百安嘉园大厦A座二层
邮编：100077

电话：+86 10 87898177

A 1002049

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2024200028

共 14 页 第 1 页

产品名称	工业及商业用途点型可燃气体探测器	型 号	GTYQ-GST006M
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	上海辉控电子科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海辉控电子科技有限公司	生产日期	2023 年 12 月
生产企业	上海辉控电子科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 1 月 3 日
样品数量	12 只	检验日期	自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 3 月 19 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除 GB 15322.1-2019 中 5.2.10 防爆型式的要求外）		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 3 月 22 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：

王学来

审核：

唐浩

编制：

郭巨龙



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025081801000738

认证委托人名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号



生产者名称及地址

海湾安全技术有限公司(H000006)
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称和系列、型号、规格

可燃气体报警控制器

JB-KR-GSTN3200G(主型)

JB-KR-GSTN3200T

产品标准和技术要求

GB 16808-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》

(CNCA-C18-01:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年03月04日 有效期至:2030年03月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)及

中国消防产品信息网(www.cccf.com.cn)查询。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西革新里甲108号
北京市东城区西革新里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编:100077



电话: +86 10 87898177

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2017100968

共 14 页 第 1 页

产品名称	可燃气体报警控制器	型 号	JB-KR-GSTN3200G
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2017 年 2 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 4 月 6 日
检验依据	GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2017年6月22日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2017100969

共 14 页 第 1 页

产品名称	可燃气体报警控制器	型 号	JB-KR-GSTN3200T
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2017年2月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016年4月6日
检验依据	GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCC-F-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	主要部(器)件检查、可燃气体浓度显示功能试验、可燃气体报警功能试验、故障报警功能试验、屏蔽功能试验、自检功能试验、电源功能试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、振动(正弦)(运行)试验		
检 验 结 论	<p>经检验,所检验项目符合 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》要求,按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>(主型产品为 JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器)。</p> <p>以下空白。</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章) 检验专用章</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017年6月22日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容,“-”表示不适用于该产品。		

批准: 王 斌 审核: 刘 北 冬 编制: 许 潇 潇